

Здания с системой частотного регулирования БМЗ с СЧР



Здания с системой частотного регулирования предназначены для размещения следующего оборудования:

- устройства и системы плавного пуска и регулирования скорости электродвигателей напряжением 3...15 кВ
- преобразователи частоты серии ЭСН на среднее напряжение 3...10 кВ переменного тока мощностью до 12,5 МВт

Сокращенные сроки ввода в эксплуатацию

Модули здания поставляются в максимальной заводской готовности со смонтированным оборудованием и инженерными коммуникациями согласно проекта

Индивидуальность проекта

Блочно-модульное здание состоит из модулей, выполненных в транспортных габаритах, что позволяет изготовить его в любых габаритах и любой планировке

Стойкость к внешним воздействиям

Конструкции оболочек зданий обеспечивают защиту внутренних помещений от осадков интенсивностью до 5 мм/мин

Срок службы

Полный назначенный срок службы корпусных элементов здания – 30 лет, в том числе до капитального ремонта – 10 лет

Характеристика	Значение
Климатическое исполнение	категории размещения 1, климатических исполнений У, УХЛ, ХЛ по ГОСТ 15150
Виды транспорта и способы транспортирования	автомобильный (автомобиль-контейнеровоз) железнодорожный водный (морской и речной)
Группа условий транспортирования	8 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150
Группа условий хранения	8 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150
Степень защиты оболочки здания по ГОСТ 14254-2015	IP54 (при закрытых вентиляционных отверстиях)
Высота над уровнем моря, не более, м	1000
Скорость ветра	до 15 м/с (скоростной напор ветра до 146 Па) при толщине льда до 20 мм до 36 м/с (скоростной напор ветра до 800 Па) при отсутствии гололеда
Районы эксплуатации по скоростному напору ветра по СП 20.13330.2016 (СНиП 2.01.07-85)	I - IV
Районы эксплуатации по снеговой нагрузке по СП 20.13330.2016 (СНиП 2.01.07-85)	I - V

Характеристика	Значение
Атмосферное давление, кПа	86,6 ... 106,7
Рабочий диапазон температуры окружающей среды для зданий, °С	-60 ... +40
Относительная влажность (при температуре окружающей среды плюс 25 °С), не более, %: — верхнее значение — среднегодовое значение	95 80
Класс конструктивной пожарной опасности по СП 112.13330.2011	С0
Степень огнестойкости здания по СП 112.13330.2011	До II
Класс функциональной пожарной безопасности по СП 112.13330.2011	Ф.5.1